



Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 116 имени Героя Советского Союза  
И.В.Панфилова» городского округа Самара  
(МБОУ Школа № 116 г.о. Самара)  
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39. Тел. (846) 260-77-10, 260-77-37  
Факс (846) 260-77-10  
e-mail: [school\\_116@samara.edu.ru](mailto:school_116@samara.edu.ru) <http://shkola-116-samara.ru>

Отчет о выполнении предписания № 05/90 от 16.02.2023 и 05/114 от 19.10.2022 Об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

№	Наименование нарушения	Срок устранения согласно предписанию	Выполнено / не выполнено	Планируемое выполнение
1	Для приготовления блюд используется алюминиевая посуда	01.08.2023	Выполнено	
2	Стены и потолки помещений имеют дефекты: в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков и девочек, при входе в спортивный зал, в обеденном зале, в варочном цехе, складском помещении, в мясном цехе имеются следы протечек и признаки поражения грибком, осыпается краска и штукатурка	01.08.2025	Не выполнено	Частично исполнено: покрашены стены в мясном цехе. РЦСС составил пакет документов на пищеблок и спортзал
3	В моечном отделении мойки не оборудованы локальными вытяжными системами	01.08.2023	Не выполнено	Направлена заявка в ДО
4	Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты (выбоины, трещины, частично отсутствует асфальтовое покрытие)	01.08.2025	Не выполнено	РЦСС составил пакет документов на замену асфальтового покрытия
5	В санузлах на 2 этаже туалетные	01.08.2025	Частично	

	комнаты оборудованы кабинами без дверей		выполнено	
6	Полы имеют дефекты в коридоре на 2-3 этаже, в кабине № 201, 213 в гардеробе местами порван линолеум, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	01.08.2025	Частично выполнено	Поставлены заплаты
7	Стены и потолки помещений имеют дефекты: в гардеробе на 1 этаже, около кабинета 101, в санузлах на 2-3 этажах	01.08.2025	Не выполнено	Направлена заявка в ДО
8	Из-за ветхих оконных рам отсутствует возможность проветривания рекреации, где находится спортивная зал и раздевалки	01.08.2025	Выполнено	
9	Из-за ветхих оконных рам не проводится чистка оконных стекол около спортивного зала	01.08.2025	Выполнено	

Директор МБОУ Школа № 116 г.о. Самара

А.Е. Виноградов