



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/90 от 16.02.2023 г.

Мною, Климовой Светланой Ивановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 116 имени Героя Советского Союза Панфилова И.В» городского округа Самара, по адресу: 443079, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 39

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: 443079, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 39

Нарушаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.2.4 покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты (выбоины, трещины, частично отсутствует асфальтовое покрытие);
- п.2.4.11 в санузлах на 2 этаже туалетные комнаты оборудованы кабинами без дверей;
- п.2.5.2 полы имеют дефекты в коридоре на 2-3 этаже, в кабинете № 201,213 в гардеробе местами порван линолеум, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.3 стены и потолки помещений имеют дефекты: в гардеробе на 1 этаже, около кабинета №101, в санузлах на 2-3 этажах, в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков и девочек, при входе в спортивный зал, в обеденном зале, в варочном цехе, складском помещении, в мясном цехе имеются следы протечек и признаки поражения грибком, осыпается краска и штукатурка;
- п.2.7.2 из-за ветхих оконных рам отсутствует возможность проветривания рекреации, где находится спортивный зал и раздевалки;
- п.2.8.3 из-за ветхих оконных рам не проводится чистка оконных стекол около спортивного зала.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации**

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Восстановить асфальтовое покрытие на территории школы п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Оборудовать санузлы на 2 этаже кабинета с дверями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3.	Привести внутреннюю отделку в соответствии с санитарными требованиями (полы не должны иметь дефекты и повреждений, и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) в коридоре на 2-3 этаже, в кабинете № 201,213 в гардеробе п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Привести внутреннюю отделку в соответствии санитарных требований (стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) в гардеробе на 1 этаже, около кабинета №101, в санузлах на 2-3 этажах, в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков и девочек, при входе в спортивный зал, в обеденном зале, в варочном цехе, складском помещении, в мясном цехе имеются следы протечек и признаки поражения грибком, осыпается краска и штукатурка п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5.	Провести замену ветхих оконных рам на 1 этаже около спортивного зала для возможности проведения проветривания и чистки оконных стекол п.п.2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа № 116 г.о. Самара, юридический адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 39

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, каб. № 421
- тел: 8 (846)332-05-79
- E-mail: childarc@fnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

С.И. Климова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 16.02.2023г.



(подпись)

А. Е. Виноградов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 26, в
Департамент образования городского округа Самара